



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ (Ε.ΕΠ.ΕΤ.)
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Γενικό Πρωτόκολλο
Αρ.Πρ. : 7337 / ΓΠ : 5638
Ημ.Πρ. : 17/03/2025

PARASKEVI KOURTI
11/03/2025 06:02

Θεσσαλονίκη,
Αρ.Πρωτ. : 55/11-03-2025

Ταχ. Δ/ση : Στρωμνίτης 53
54248 - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Π. Κούρτη, Ν. Τσιλίκας
Τηλέφωνο : 2313 309 267, 367
Email : eePET@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δήμο Αριστοτέλη
63074 Αρναία
Α) Κεντρικό πρωτόκολλο
info@dimosaristoteli.gr
Β) Δ/ση Δόμησης
poleodomia@dimosaristoteli.gr
Με την υπόδειξη να θυροκολληθεί στο
κτίσμα, να αναρτηθεί στο κατάστημά του
Δήμου και να δημοσιεύση στον διαδικτυακό
τόπο αυτού

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) που αφορά (α) την υπόθεση επικίνδυνου κτίσματος, άνω των 100 ετών, στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, φερόμενου ιδιοκτήτη Δ. Σιώκου και (β) την υπόθεση επικίνδυνου κτίσματος, άνω των 100 ετών, στο Νεοχώρι Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτήτριας Σ. Γκάτζιου

ΣΧΕΤ. : Α. Η με ΑΠ 5201/20-2-2025 (ΑΠ ΕΕΠΕΕΤ 42/24.2.2025) έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη, με τα συνημμένα αυτού στοιχεία, για επικίνδυνη κατασκευή άνω των 100 ετών, στον οικισμό Παλαιοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη.
Β. Η με ΑΠ 27953/16-10-2024 (ΑΠ ΕΕΠΕΕΤ 37/14.2.2025) έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη, με τα συνημμένα αυτού στοιχεία, για επικίνδυνη κατασκευή άνω των 100 ετών, στον οικισμό Νεοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη.

Σας διαβιβάζουμε τα αποσπάσματα Πρακτικού της 3ης/2025 Συνεδρίασης της Επιτροπής που αφορά την λήψη αποφάσεων σχετικών με τις υποθέσεις επικίνδυνων κτισμάτων που μας διαβιβάστηκαν με τα παραπάνω σχετικά.

Σημειώνεται ότι επί των ανωτέρω αποφάσεων της Ε.ΕΠ.ΕΤ αποκλείεται οποιαδήποτε ένσταση ή παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 13-04-1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών».

Εκ μέρους της Επιτροπής
Η Πρόεδρος

Παρασκευή Κούρτη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνημμένα:

1. Απόσπασμα Πρακτικού 3^{ης} Συνεδρίασης (07-03-2025) Ε.ΕΠ.ΕΤ. χ.α. Μακεδονίας – Θράκης (Πράξη 2^η).
2. Απόσπασμα Πρακτικού 3ης Συνεδρίασης (07-03-2025) Ε.ΕΠ.ΕΤ. χ.α. Μακεδονίας – Θράκης (Πράξη 3η).
3. Η υπ.αριθμ. 48/2025 αυτοψία των μελών της Ε.ΕΠ.ΕΤ.
4. Η υπ.αριθμ. 49/2025 αυτοψία των μελών της Ε.ΕΠ.ΕΤ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ (Ε.ΕΠ.ΕΤ.)
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53 – 54248 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2313 309367 - Email: eepet@damt.gov.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΠΡΑΞΗΣ
ΤΗΣ 3^{ΗΣ}/2025 (07.3.2025) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 3ης/2025 (07.3.2025) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025 και ώρα 09.30 π.μ. και κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23 έως 27 του ν 4787/2021 (Α' 44), συνήλθε με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr), η Ειδική Επταμελής Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμορρόπων χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας - Θράκης, μετά από την υπ' αρ. πρωτ. 51/06.3.2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία απεστάλη προς όλα τα μέλη (τακτικά & αναπληρωματικά) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, παραβρέθηκαν και συμμετείχαν οι παρακάτω:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** **Παρασκευή Κούρτη**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της ΔΙΠΕΧΩΣΧ/ΚΜ της ΑΔΜΘ
- ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:**
1. **Αλέξανδρος Πυτερόπουλος**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του ΥΠ.ΠΟ.
 2. **Αντωνία Μαυρουδή**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ.
 3. **Αγάπη Τσιρακίδου**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.
 4. **Αλεξάνδρα Καραβιδοπούλου**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:** **Νικόλαος Τσιλίκας**, Τ.Ε. Μηχανικών, υπάλληλος της ΔΙΠΕΧΩΣΧ/ΚΜ της ΑΔΜΘ.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη (*Κούρτη Παρασκευή, Αλέξανδρος Πυτερόπουλος, Αγάπη Τσιρακίδου, Αντωνία Μαυρουδή και Αλεξάνδρα Καραβιδοπούλου*), άρχισε η συζήτηση των θεμάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη (αρ. πρωτ. ΕΕΠΕΤ 51/06.3.2025).

Ταυτόχρονα της πρόσκλησης, είχε παραχωρηθεί στα μέλη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό φάκελο αρχείων, για τις εξεταζόμενες πράξεις, που διατηρείται σε υπολογιστικό νέφος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με ευθύνη της Προέδρου και στον οποίο περιέχοντα όλα τα σχετικά με τις πράξεις έγγραφα (αίτημα και προσκομιζόμενα στοιχεία της αιτούμενης ΥΔΟΜ, αυτοψίες, φωτογραφίες κλπ).

Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΠΡΑΞΗ 2η
(Θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης)

«Λήψη απόφασης σχετικά με επικίνδυνα ετοιμόρροπο κτίσμα, άνω των 100 ετών, στον οικισμό Παλαιοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη»

Μετά από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά την οποία η Επιτροπή :

Λαμβάνοντας υπόψη:

- (1) Τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 27 του ν 4787/2021 (Α' 44).
- (2) Την με ΑΠ 177438/27.06.2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία συγκροτήθηκε η Επταμελής Επιτροπή Επικινδύνων Ετοιμόρροπων του ν 4787/21 με χωρική αρμοδιότητα την Μακεδονία – Θράκη (ΥΟΔΔ' 542), την 1η τροποποιητική αυτής ως προς αναπληρωματικό μέλος ΑΠ 210875/09.09.2022 (ΥΟΔΔ' 953), την 2η τροποποιητική αυτής ως προς μέλος ΑΠ 10843/23.01.2023 (ΥΟΔΔ' 102), η 3η τροποποίηση αυτής ως προς αναπληρωματικό μέλος ΑΠ 137058/11.10.2023 (ΥΟΔΔ' 1118) καθώς και η 4η τροποποίηση αυτής ως προς τακτικό μέλος με ΑΠ 33735/06.03.2024 (ΥΟΔΔ' 235).
- (3) Τις διατάξεις του ΠΔ/13.04.1929 (Α' 153) περί επικινδύνων οικοδομών.
- (4) Την με ΑΠ 5201/20-2-2025 (ΑΠ ΕΕΠΕΕΤ 42/24.2.2025) έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη, με τα συνημμένα αυτού στοιχεία, για επικίνδυνη κατασκευή άνω των 100 ετών, στον οικισμό Παλαιοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη.
- (5) Την ΑΠ 44/24-2-2025 Πρόσκληση (Εντολή) για την διενέργεια της 7ης /2025 αυτοψίας της ΕΕΠΕΤ.
- (6) Τη με αριθμ.πρωτ. 48/2025 αυτοψία των μελών της ΕΕΠΕΤ για κτίσμα επί του οικισμού Παλαιοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη, φερόμενου ιδιοκτήτη Δ. Σιώκου, σύμφωνα με την οποία: *«...6. Υφιστάμενη κατάσταση – παρατηρήσεις αυτοψίας: Το κτίσμα είναι σε ερειπιώδη κατάσταση. Η πλευρά Δ και τμήμα της στέγης έχουν καταπέσει εδώ και χρόνια όπως μαρτυρούν τα κατάλοιπα. Η γωνία που σχηματίζουν οι τοίχοι Α και Β έχει αποδιοργανωθεί τελείως και τμήματά της έχουν καταπέσει.. Τα ξύλινα στοιχεία της στέγης είναι πλήρως αποσαθρωμένα».*
- (7) Την με αριθμ.πρωτ. 51/06.3.2025 πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΕΠΕΤ χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας - Θράκης (3η/2025) προς τα μέλη της Επιτροπής για την διεξαγωγή της παρούσης 3ης/2024 (07.3.2025) Συνεδρίασης και τις μετέπειτα σχετικές προσκλήσεις μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.

Και επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου:

- (i) Μέρη του εξεταζόμενου κτίσματος είναι άνω των 100 ετών με βάση τα κατασκευαστικά, μορφολογικά και τυπολογικά του χαρακτηριστικά.

- (ii) Ο Δήμος Αριστοτέλη προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για την κατά το νόμο διαδικασία και διαβίβασε στην ΕΕΠΕΤ τα σχετικά και κυρίως Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας 5201/20-02-2025 (ΑΠ ΕΕΠΕΕΤ 42/24-02-2025) σύμφωνα με την οποία διαπιστώνονται οι ενδείξεις ετοιμορροπίας του κτίσματος.
- (iii) Το κτίσμα είναι εγκαταλειμμένο και σε ερειπιώδη κατάσταση. Δεν διαπιστώνονται αξιόλογα δομικά ή αρχιτεκτονικά στοιχεία σε αυτό ενώ χωροθετείται σε δημόσια οδό του οικισμού Παλαιοχωρίου.

Η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

Χαρακτηρίζει το κτίσμα ως επικίνδυνα ετοιμόρροπο και εντέλει την πλήρη κατεδάφιση του κατόπιν λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων επί της ασφάλειας ανθρώπων και πραγμάτων.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς την οικεία ΥΔΟΜ και τον οικείο Δήμο προς εκτέλεση των προβλεπόμενων κατά τον νόμο ενεργειών. Σημειώνεται ότι επί της ανωτέρω απόφασης της Ε.ΕΠ.ΕΤ αποκλείεται οποιαδήποτε ένσταση ή παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 13-04-1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών». Προς τήρηση των διαδικασιών νομιμότητας η παρούσα απόφαση πρέπει να θυροκολληθεί στο κτίσμα, να αναρτηθεί στο κατάστημα του Δήμου και να δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο αυτού.

Μετά από αυτά, εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το Συμβούλιο έλυσε τη συνεδρίαση.

Η υπογραφή των πρακτικών και των στοιχείων της παρούσης συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

PARASKEVI KOURTI
11/03/2025 05:37
Παρασκευή Κούρτη

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

NIKOLAOS TSILIKAS
11/03/2025 07:02
Νικόλαος Τσιλίκας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αλέξανδρος Πιπερόπουλος
2. Αγάπη Τσιρακίδου
3. Αντωνία Μαυρουδή
4. Αλεξάνδρα Καραβιδοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ (Ε.ΕΠ.ΕΤ.)
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 48/2025

ΟΙΚΟΔΟΜΗ: ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΣΙΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ

Στις 04-03-2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνεκλήθη η Ειδική Επταμελής Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων του άρθρου 23 του ν 4787/2021 (Α 44), σύμφωνα με την με ΑΠ 177438/27-06-2022 (ΥΟΔΔ' 542) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την 1η τροποποιητική αυτής ως προς αναπληρωματικό μέλος ΑΠ 210875/09.09.2022 (ΥΟΔΔ' 953), την 2η τροποποιητική αυτής ως προς μέλος ΑΠ 10843/23.01.2023 (ΥΟΔΔ' 102), την 3η τροποποίηση αυτής ως προς αναπληρωματικό μέλος με ΑΠ 137058/11.10.2023 (ΥΟΔΔ' 1118) καθώς και την 4η τροποποίηση αυτής ως προς τακτικό μέλος με ΑΠ 33735/06.03.2024 (ΥΟΔΔ' 235), ως εξής:

1. Παρασκευή Κούρτη, αρχιτέκτονας μηχανικός, υπάλληλος της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ.
2. Αλέξανδρος Πιτερόπουλος, αρχιτέκτων μηχανικός, υπάλληλος ΥΝΜ&ΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας ΥΠΠΟ,
3. Αλεξάνδρα Καραβιδοπούλου, πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης,
4. Αγάπη Τσιρακίδου, πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου,
5. Αντωνία Μαυρουδή, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν 4787/2021 (Α' 44), άρθρα 23 έως 27,
2. Την με αριθμ.πρωτ. 42/24-02-2025 (5201/20-02-2025) έγγραφη ειδοποίηση της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη με τα συνημμένα αυτού στοιχεία,

πραγματοποίησε αυτοψία σε κτίσμα που βρίσκεται εντός του οικιστικού ιστού του Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Τα στοιχεία της αυτοψίας περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση.

1. Θέση


Το κτίσμα βρίσκεται εντός του οικιστικού ιστού του Παλαιοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.



Φωτ. 1 Θέση του κτίσματος στον οικιστικό ιστό

2. Σύντομη περιγραφή του κτίσματος

Το κτίσμα είναι ισόγειο, κατασκευασμένο από λιοθοδομή κατά τις πλευρές Α και Β και από συμπαγή τούβλα από την πλευρά Γ. Η πλευρά Δ έχει καταπέσει και δεν είναι γνωστό το υλικό κατασκευής. Φέρει ξύλινη στέγη και επικάλυψη από κεραμίδια. Πρέπει να είχε κατασκευαστεί εξ αρχής ως βοηθητικός χώρος, πιθανά αποθήκη με βάση την τυπολογία του.





Φωτ. 2 Οι πλευρές Α και Β του κτίσματος

3. Ιδιότητα με βάση την οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής

Κτίσμα άνω των 100 ετών με βάση τα μορφολογικά, τυπολογικά και δομικά του χαρακτηριστικά.

4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε ο Δήμος Αριστοτέλη, ως φερόμενος ιδιοκτήτης σημειώνεται ο Σιώκος Δημήτριος.

5. Ιστορικό

Στις 20-02-2025 αρμόδια μηχανικός του Δήμου Αριστοτέλη εκπόνησε αυτοψία – κατόπιν σχετικής καταγγελίας - και συνέταξε την υπ.αριθμ. 5201/20-02-2025 έκθεση επικινδύνου κατασκευής. Με βάση τα στοιχεία της αυτοψίας αυτής παρατηρείται αποσύνθεση της μάζας των λιθοδομών από την πλευρά Α λόγω της παλαιότητας και της μακροχρόνιας έλλειψης συντήρησης, ενώ τμήματα των πλευρών Α,Γ,Δ έχουν καταπέσει εντός του οικοπέδου καθιστώντας το κτίριο ερείπιο. Το τμήμα που έχει απομείνει από την πλευρά Γ παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο, η οποία το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους περιοίκους. Η ξύλινη κεραμοσκεπή στο μεγαλύτερο της τμήμα έχει καταπέσει ενώ το υπόλοιπο τμήμα που έχει απομείνει παρουσιάζει καθίζηση καθώς η ξύλινη στήριξή της έχει αποσαθρωθεί. Κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών, ο Δήμος Αριστοτέλη παρέπεμψε τον φάκελο του κτίσματος στην ΕΕΠΕΤ προς εξέταση.

6. Υφιστάμενη κατάσταση του κτίσματος – παρατηρήσεις αυτοψίας

Το κτίσμα είναι σε ερειπιώδη κατάσταση. Η πλευρά Δ και τμήμα της στέγης έχουν καταπέσει εδώ και χρόνια όπως μαρτυρούν τα κατάλοιπα. Η γωνία που σχηματίζουν οι τοίχοι Α και Β έχει αποδιοργανωθεί τελείως και τμήματά της έχουν καταπέσει.. Τα ξύλινα στοιχεία της στέγης είναι πλήρως αποσαθρωμένα.



Φωτ. 3 Οι πλευρές Γ και Δ του κτίσματος μαζί με τα κατάλοιπα της κατάρρευσης.

Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής

Παρασκευή Κούρτη
Αρχιτέκτων μηχ.

PARASKEVI KOURTI
06/03/2025 10:26

Αλέξανδρος Πιπερόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχ.

ALEXANDROS PIPEROPOULOS
07/03/2025 08:30

Αντωνία Μαυρουδή
Αρχιτέκτων Μηχ.

ANTONIA
MAVROUDI
Digitally signed by
ANTONIA
MAVROUDI
Date:
2025.03.12
14:48:44
+02'00'

Αλεξάνδρα Καραβιδοπούλου
Πολιτικός μηχ.

ALEXANDRA
KARAVIDOPOULOU
07.03.2025 11:59

Αγάπη Τσιρακίδου
Πολιτικός μηχ.

AGAPI TSIRAKIDOU
12.03.2025 11:38