

Δημοτικό Διαμέρισμα Αμμουλιανής		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ												ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	⁰ D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερ NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/l	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	πολ.Χλώρ mg/L
	(1)	2500	>6,5&< 9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Αντλιοστάσιο Τρυπητή	17/1/2024	509	7,2	15,46	74	22	23,2	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	20	2,8			0	0	0			0,20
	8/2/2024																								0	0	0			0,27
	12/3/2024																								0	0	0			0,27
	3/4/2024																								0	0	0			0,32
	14/5/2024																								0	0	0			0,31
	18/6/2024																								0	0	0			0,31
	16/7/2024																								0	0	0			0,27
	21/8/2024																								0	0	0			0,37
	24/9/2024	562	7,3	15,90	81	20	22,1	<2,22	<0,50		<0,10			<25	<50	<10	19	3	<1,0	<10	19	3,3			0	0	0			0,41
	21/10/2024	536	7,4									0,3													0	0	0	0		0,34
	21/11/2024	863	7,1									0,6													0	0	0	0		0,39
	4/12/2024	577	7,3									0,5													0	0	0	0		0,34
	17/12/2024																								0	0	0			0,22
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														
ΠΗΓΕΣ																														

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),
μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/ση Υγείας, Ν.Α.Χ.)