

Δημοτικό Διαμέρισμα Ιερισσού		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ												ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερότ. NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 220 /mL	ΟΜΧ 37 /mL	πολ.Χλώρ mg/L
	(1)	2500	>6,5&< 9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Πλατεία καφέ	17/1/2024	500	7,5	15,23	71	23	22,1	<2,22	<0,05		<0,10			<25	460	42	21	7	<1,0	<10	17	2,5			0	0	0			0,25
	7/2/2024	552	7,4	14,56	74	18	23,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	18	7	<1,0	<10	19	3,6			0	0	0			0,20
	3/4/2024																								0	0	0			0,24
	14/5/2024																								0	0	0			0,25
	18/6/2024																								0	0	0			0,23
	16/7/2024	550	7,4	15,01	74	20	24,2	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	20	3,4			0	0	0			0,26
	21/8/2024	554	7,5	14,78	73	20	22,1	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	20	3,6			0	0	0			0,23
	23/9/2024	546	7,5									0,4													0	0	0	0		0,23
	21/10/2024	546	7,5									<0,3													0	0	0	0		0,24
	5/11/2024							<2,22	<0,05		<0,10		0,15	<25				3	<1,0	<10			<3	<2						
	21/11/2024	552	7,0									<0,3													0	0	0	0		0,25
	4/12/2024	559	7,6									0,4													0	0	0	0		0,25
Πλατεία	12/3/2024	563	7,5	14,78	73	20	23,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	<10	5	<1,0	<10	22	3,7			0	0	0			0,24
Γυμνάσιο	21/10/2024	544	7,5									0,3													0	0	0	0		0,24
	21/11/2024	553	7,0									<0,3													0	0	0	0		0,25
Δημαρχείο	17/12/2024	581	7,4	16,13	77	23	25,0	<2,22	<0,05		<0,10														0	0	0			0,29
Οικία Παραλία	16/7/2024																								0	0	0			0,24
	4/12/2024																								0	0	0			0,22
Δημοτικό Σχολείο	3/4/2024																								0	0	0			0,22
	23/9/2024	545	7,4									<0,3													0	0	0	0		0,24
	21/10/2024	543	7,5	15,23	74	21	22,0	<2,22	<0,05	<0,10				<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	21	3,4			0	0	0			0,25
	21/11/2024	552	7,3	15,90	78	22	24,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	<10	5	<1,0	<10	20	3,3			0	0	0			0,27
	4/12/2024	557	7,6									<0,3													0	0	0	0		0,25
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														
ΠΗΓΕΣ																														

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),
μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/ση Υγείας, Ν.Α.Χ.)