

Δημοτικό Διαμέρισμα Πυργαδικίων		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ												ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερό NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 220 /mL	ΟΜΧ 370 /mL	πολ.Χλώρ mg/L
	(1)	2500	>6,5&< 9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Πλατεία	17/1/2024	600	7,8	14,34	65	23	55,4	<2,22	<0,05		<0,10			<25	206	<10	<10	<1	<1,0	<10	46	2,4			0	0	0			0,20
	8/2/2024	682	7,7	14,56	69	21	53,0	<2,22	<0,05		0,12			<25	109	<10	<10	1	<1,0	<10	56	3,6			6	0	0			<0,05
	12/3/2024	685	7,7	14,56	67	22	54,0	<2,22	<0,05		0,11			<25	176	<10	<10	1	<1,0	<10	62	3,7			0	0	0			0,85
	3/4/2024																								0	0	0			0,21
	14/5/2024	701	7,4	20,38	116	18	59,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	<10	2	<1,0	<10	33	4,1			8	0	0			0,14
	19/6/2024																								8	0	0			0,10
	17/7/2024																								6	0	0			0,09
	21/8/2024	652	7,9	15,23	70	24	55,4	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	<10	1	<1,0	<10	51	3,2			0	0	0			0,16
	24/9/2024	615	7,7									0,7													0	0	0	0		0,20
	22/10/2024	590	7,7									0,4													6	0	0	15		0,10
	5/11/2024							<2,22	<0,05		0,13		0,36	<25				<1	<1,0	<10			<3	<2						
	21/11/2024	559	7,8	10,98	44	21	49,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	<10	7	<1,0	<10	57	8,3			18	0	0			<0,05
	4/12/2024	603	7,9									0,4													15	0	0	27		<0,05
Εκκλησία	22/10/2024	592	7,8									0,8													9	0	0	22		0,12
	21/11/2024	557	7,6									<0,3													15	0	0	32		<0,05
	4/12/2024																								18	0	0			<0,05
Παραλία	17/12/2024	580	7,3	11,42	46	22	50,0	<2,22	<0,05		0,12														3	0	0			0,15
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														
Καλακι																														
Βαγόνια																														
Αγ.Πρόδρομος Πλατάνια																														
ΠΗΓΕΣ																														

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),
μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/ση Υγείας, Ν.Α.Χ.)