

Δημοτικό Διαμέρισμα Αρναίας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ											ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερότ. NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κοιλ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 220 /mL	ΟΜΧ 37 /mL	πολ.Χλώ mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Δημοτικό Σχολείο	28/8/2025																								0	0	0			0,14
Εκκλησία	28/8/2025																								5	0	0			0,16
	21/10/2025	544	7,6								0,7														0	0	0	0		0,10
	9/12/2025																								0	0	0	0		<0,05
Πλατεία	13/5/2025	551	7,5	15,46	59	31	27,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	24	1,3			0	0	0			0,15
Παιδική Χαρά	22/1/2025																								7	0	0			0,11
	26/2/2025																								0	0	0			0,13
	18/3/2025																								0	0	0			0,17
	9/4/2025																								0	0	0			0,14
	17/6/2025	469	7,4	13,44	55	25	23,8	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	22	1,4			0	0	0			0,17
	15/7/2025																								0	0	0			0,12
	9/9/2025	483	7,4	13,89	56	26	24,8	<2,22	<0,05		0,13			16	<10	4	19	<0,5	<0,5	<1	23	1,4			0	0	0			0,14
	21/10/2025	542	7,6									0,5													0	0	0	0		0,12
	10/11/2025	558	7,6									<0,3													3	0	0	13		0,11
	9/12/2025	515	7,5									0,4													0	0	0	0		<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														
ΠΗΓΕΣ																														

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».