

Δημοτικό Διαμέρισμα Ολυμπιάδας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ													ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερό NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Πολ.Χλώι mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Εκκλησία	22/1/2025																								5	0	0			0,16
	25/2/2025	402	7,0	8,51	45	10	51,5	<2,22	<0,05		0,11			<25	<50	<10	<10	5	<1,0	<10	29	2,2			3	0	0			0,14
	9/4/2025	395	6,9	8,74	46	10	51,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	13	3	<1,0	<10	30	2,2			0	0	0			0,08
	13/5/2025																								0	0	0			<0,05
	17/6/2025	487	7,8	10,30	52	13	62,5	<2,22	<0,05		0,12			<25	<50	<10	<10	5	<1,0	<10	28	2,1			0	0	0			<0,05
	15/7/2025	410	7,3	8,74	46	10	53,6	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	13	3	<1,0	<10	26	2,0			4	0	0			<0,05
	28/8/2025	418	6,8	9,63	55	9	39,7	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	32	<1	<1,0	<10	31	2,3			0	0	0			<0,05
	9/9/2025	396	7,3	9,18	50	10	50,6	<2,22	<0,05		<0,10			<10	<10	2	13	<0,5	<0,5	<1	29	2,1			5	0	0			<0,05
	21/10/2025	307	7,6	7,39	38	9	17,4	<2,22	<0,05		0,12			<10	18	<1	<10	10	<0,5	<1	12	1,9			6	0	0			<0,05
	10/11/2025	404	7,4									0,3													0	0	0	0		0,09
	13/11/2025	296	8,0									<0,3													10	0	0	25		<0,05
	9/12/2025	371	7,1									0,3													0	0	0	0		<0,05
Πλατεία	18/3/2025																													
	21/10/2025	300	7,9									0,4													7	0	0	22		<0,05
	9/12/2025	373	7,0									0,8													0	0	0	0		<0,05
Προβλήτα	9/4/2025																								0	0	0			0,05
	13/5/2025																								0	0	0			<0,05
	28/8/2025																								7	0	0			<0,05
	9/9/2025																								5	0	0			<0,05
	21/10/2025	300	7,7									0,3													10	0	0	31		<0,05
	10/11/2025	320	7,4									0,4													10	0	0	0		0,10
	13/11/2025	308	7,9									0,3													8	0	0	18		<0,05
	9/12/2025																								0	0	0			<0,05
Οικία κέντρο	21/10/2025	299	7,8									0,3													5	0	0	19		<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														
ΠΗΓΕΣ																														
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ																														

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».