

Δημοτικό Διαμέρισμα Ουρανούπολης		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερ NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώρ. mg/L
	(1)	2500	>6,5 &<9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Περιοχή Αρχονταρίκια	22/1/2025																								0	0	0			0,21
	25/2/2025																								0	0	0			0,23
	17/3/2025																								0	0	0			0,23
	8/4/2025	583	7,4	15,68	77	21	26,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	616	21	45	6	<1,0	<10	22	3,5			0	0	0			0,23
	12/5/2025																								0	0	0			0,24
	16/6/2025	545	7,3	15,46	74	22	23,8	<2,22	<0,05		0,13			<25	<50	<10	16	3	<1,0	<10	22	3,7			0	0	0			0,31
	14/7/2025	584	7,4	15,90	76	23	23,8	2,66	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	24	3	<1,0	<10	21	3,8			0	0	0			0,25
	18/8/2025																								0	0	0			0,26
	8/9/2025	573	7,3	15,68	75	22	22,8	2,79	<0,05		<0,10			<10	<10	<1	30	3	<0,5	<1	22	4,5			0	0	0			0,25
	20/10/2025	589	7,5									0,4													0	0	0	0		0,22
	10/11/2025	605	7,6									0,5													6	0	0	0	15	0,10
	13/11/2025	594	7,6									1,9													0	0	0	0		0,22
8/12/2025	907	7,4									2,7													0	0	0	0		0,23	
Δημοτικό σχολείο	12/5/2025	559	7,6	15,46	75	22	23,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	26	3	<1,0	<10	21	3,5			0	0	0			0,22
Εκκλησία	8/4/2025																								0	0	0			0,23
	12/5/2025	553	7,5	15,23	74	21	24,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	62	<10	13	4	<1,0	<10	21	3,5			0	0	0			0,22
	14/7/2025																								0	0	0			0,23
	18/8/2025																								0	0	0			0,23
	20/10/2025	595	7,5									1,7													0	0	0	0		0,24
	10/11/2025	606	7,6									0,4													8	0	0	21		0,09
	8/12/2025																								0	0	0			0,21
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														

(1) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525B/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».