

Δημοτικό Διαμέρισμα Πυργαδικίων		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερό NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 220 /mL	ΟΜΧ 370 /mL	Πολ.Χλωρ. mg/L
	(1)	2500	>6,5&< 9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Πλατεία	22/1/2025																								8	0	0			0,11
	26/2/2025	623	7,8	14,78	67	24	57,0	<2,22	<0,05		0,11		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	57	3,7				0	0	0			0,12
	17/3/2025																								9	0	0			0,09
	16/6/2025	618	7,6	14,56	68	22	57,6	<2,22	<0,05		0,11		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	63	3,8				0	0	0			0,13
	15/7/2025																								0	0	0			<0,05
	28/8/2025																								0	0	0			<0,05
	9/9/2025	614	7,6	14,34	65	23	56,6	<2,22	<0,05		0,12		<10	<10	<1	<10	<0,05	<0,05	<1	64	3,5				0	0	0			<0,05
	20/10/2025	586	8,0																						0	0	0	0		<0,05
	10/11/2025	618	7,8																						5	0	0	15		0,08
	13/11/2025	595	7,9																						0	0	0	0		<0,05
	8/12/2025	628	7,8																						6	0	0	18		<0,05
Εκκλησία	28/8/2025																								0	0	0			<0,05
	20/10/2025	591	8,0																						0	0	0	0		<0,05
	8/12/2025																								9	0	0			<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														
ΠΗΓΕΣ																														

(1) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525B/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».