

Δημοτικό Διαμέρισμα Σταγείρων		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ													ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερό NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22 /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Πολ.Χλωρ. mg/L
	(1)	2500	>6,5&< 9,5			250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0				(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Πλατεία	22/1/2025																							3	0	0				0,18
	26/2/2025																							0	0	0				0,15
	18/3/2025	260	7,7	7,17	38	8	12,0	<2,22	<0,05	<0,10			<25	<50	<10	<10	8	<1,0	<10	12	1,2			0	0	0				0,12
	9/4/2025																							0	0	0				<0,05
	13/5/2025																							0	0	0				0,10
	17/6/2025	394	7,1	8,51	41	12	15,4	<2,22	<0,05	<0,10			<25	<50	<10	<10	7	<1,0	<10	12	1,1			0	0	0				<0,05
	15/7/2025																							0	0	0				<0,05
	28/8/2025																							6	0	0				0,09
	9/9/2025																							0	0	0				<0,05
	21/10/2025	436	7,6								0,4													12	0	0	35			<0,05
	10/11/2025	453	7,6								0,3													0	0	0	0			0,10
	9/12/2025	431	7,6								0,3													0	0	0	0			<0,05
Εκκλησία	21/10/2025	433	7,6								0,9													16	0	0	41			<0,05
	9/12/2025																							0	0	0				<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														
ΠΗΓΕΣ																														

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525B/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».