

Δημοτικό Διαμέρισμα Στανού		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερ NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	πολ.Χλώρ mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Πλατεία	9/4/2025																								3	0	0			0,11
	13/5/2025																								3	0	0			<0,05
	15/7/2025																								0	0	0			<0,05
	28/8/2025																								9	0	0			0,08
	9/9/2025																								0	0	0			0,11
	2/10/2025	781	7,4	24,19	81	56	55,6	<2,22	<0,05		0,15			<10	28	8	133	<0,5	<0,5	<1	3	1,9			0	0	0			0,29
	21/10/2025	412	7,5									7,8													3	0	0	8		0,15
	10/11/2025	426	7,7									1,1													3	0	0	8		0,10
	9/12/2025																								0	0	0			<0,05
Παιδικός σταθμός	26/2/2025	891	7,4	25,98	95	55	72,0	<2,22	<0,05		0,15			<25	<50	<10	12	<1	<1,0	<10	43	1,9			0	0	0			0,11
	18/3/2025	886	7,4	26,21	97	55	73,0	<2,22	<0,05		0,15			<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	54	2,6			0	0	0			0,13
	17/6/2025	552	7,2	15,23	60	30	27,8	<2,22	<0,05		<0,10			<25	71	<10	12	<1	<1,0	<10	32	1,7			0	0	0			<0,05
	21/10/2025	409	7,3	12,54	59	19	21,8	,2,22	<0,05		<0,10			<10	241	178	<10	<0,5	<0,5	<1	22	1,4			3	0	0			0,17
	9/12/2025	390	7,4									0,9													0	0	0	0		<0,05
Εκκλησία	21/10/2025	422	7,5									7,3													4	0	0	12		0,15
Γειτονιά Αγ. Γεωργίου	2/10/2025	774	7,4	23,97	79	56	56,6	<2,22	,0,05		0,13			<10	14	2	15	<0,5	<0,5	<1	47	2			0	0	0			<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														
Σιώμου Καλύβα	20/11/2025	827	7,0	25,54	100	50	91,3	61,67	<0,05		<0,05			<10	45	2	36	<0,5	<0,5	<1	29	3,7			8	0	0			
ΠΗΓΕΣ																														

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «πιοότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».